

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по Нижнеингашскому и Иланскому районам**

663850, п.Нижний Ингаш, тел. 8(39171) 2-22-69

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 90/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу – Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Далайская средняя общеобразовательная школа №11»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Нижнеингашского и Иланского районов Красноярского края по пожарному надзору О.А.Стенчиной от 07.11.2018 года №90, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 05.12.2018 года государственным инспектором Нижнеингашского и Иланского районов Красноярского края по пожарному надзору Казимир В.А., совместно директором МБОУ «Далайская средняя общеобразовательная школа №11» Туровой Т.А., проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБОУ «Далайская средняя общеобразовательная школа №11», юридический адрес: Россия, Красноярский край, Иланский район, с.Далай, ул.Школьная,5, строение 1, адрес объекта защиты: Россия, Красноярский край, Иланский район, с.Далай, ул.Школьная,5, строение 1.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
90/1/1	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен порядок содержания эвакуационных путей.	пункт 461 (ППР№390) В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;	01.02.2019	+
90/1/2	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражен порядок проведения пожароопасных работ.	пункт 461 (ППР№390) В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических	01.02.2019	+

		процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;		
90/1/3	На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	пункт 38 (ППР№390) На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	01.02.2019	
90/1/4	Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (в связи с ограниченным сроком эксплуатации требуется замена извещателей, линий, приборов).	пункт 61 (ППР№390) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	01.09.2019	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены

1 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые постановлением правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Нижнеингашского и Иланского районов

Красноярского края

по пожарному надзору Казимир В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» декабря 2018 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Далайская средняя общеобразовательная школа №11» Турова Т.А.

(подпись)

«05» декабря 2018 г.